



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 309 г. Томск, пр. Фрунзе, 103а « 09 » ноября 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом Редлих Еленой Васильевной при проведении профилактического визита в отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 44 г.Томска (МАДОУ № 44 г.Томска), юридический адрес: 634049, Томская область, г.Томск, пер. Карский, д.27а, осуществляющего деятельность по адресу: 634049, Томская область, г.Томск, пер. Карский, д.27а.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В соответствии с экспертным заключением ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» № 000002176 от 08 ноября 2023г., протоколом лабораторных исследований Ф00001715 от 02.11.2023, результаты измерений искусственной освещенности, замеренные 30.10.2023 с 11-10 по 12-00, в раздевальных групп №№ 1, 2 занижены и составили: раздевальная группы № 1: 160 ± 15 ; раздевальная группы № 2: 170 ± 16 (гигиенический норматив - 200), что не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (таблица 5.54 раздела V).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению детский сад общеразвивающего вида № 44 г.Томска

1. В соответствии с таблица 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» привести уровни искусственной освещенности в раздевальных групп №№ 1, 2 к гигиеническому нормативу – 200лк.

Срок: 01.04.2024

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Томской области (тел/факс 26-03-90 E-mail: ufs@70.rospotrebnadzor.ru) по адресу: Фрунзе пр., д.103а, г.Томск, 634021 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «10»

апреля 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 44 г.Томска (МАДОУ № 44 г.Томска), юридический адрес: 634049, Томская область, г.Томск, пер. Карский, д.27а
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт отдела
санитарного надзора

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Е.В. Редлих

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) заведующий МАДОУ № 44 г.Томска Фех Валентина Анатольевна
«09» ноября 2023г.



(подпись)

Фех Валентина Анатольевна.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
