



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России)

634057, г. Томск, пр. Мира, д. 26, тел. 8(3822)511-011, e-mail: kchs@kchs.tomsk.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Октябрьского района управления
надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Томской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

634063, г. Томск, ул. С. Лазо, д. 6/1, тел.. 8(3822)670-015, e-mail: oktgn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 50/1/1

по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №44 г. Томска

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения отделения надзорной деятельности и профилактической работы Октябрьского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области о проведении внеплановой выездной проверки от 08.08.2019 № 50,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 14 час. 00 мин. 14 августа 2019 г. по 15 час. 00 мин. 26 августа 2019 г, начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы Октябрьского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области (главным государственным инспектором Октябрьского района по пожарному надзору) майором внутренней службы Шпет Алексеем Александровичем, проведена внеплановая выездная проверка, здания, МАДОУ № 44 по адресу: г. Томск, пер. Карский, 27а,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)
по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей Фех Валентиной Анатольевной,

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пре-д-пи-са-ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты, не хранится проектная (исполнительная) документация на установки и системы противопожарной защиты (авто-	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постанов-	01.08.2020	

	матическую установку пожарной сигнализации, систему оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	лением Правительства РФ от 25.04.2012 г. (далее – ППР РФ)		
2.	Вид и способ прокладки кабельных линий и электропроводки не обеспечивает сохранение работоспособности в условиях пожара в течении времени, необходимо для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Фактически для средства передачи сообщения о пожаре «Стрелец-мониторинг» используются кабели FRLS. Кабельные изделия, распространяющие горение для дошкольного образовательного учреждения должны иметь исполнение-нг..., огнестойкие- FRLS TX	п. 4.8, п. 4.9 свода правил СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты электрооборудования требования пожарной безопасности» (далее СП 6.13130.2013); п.13.15.7; свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденного приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175 (далее - СП 5.13130.2009); п. 6.4.1.2, п.6.4.1.4 свода правил СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» ; ч. 2. ч. 8, ст.82 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ-123); п.15.3 свода правил СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29 августа 2016 г. N 602/пр) (Докипедия: Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29 августа 2016 г. N 602/пр))(далее СП 256-1325800.2016); п. 5.11,	01.08.2020	

		Таблица 2 ГОСТ 13565-2012		
3.	Автоматические установки пожарной сигнализации не обеспечивают автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок. При снятии пожарного извещателя с опорного кольца, контрольно-приемный прибор сигнализирует о режиме пожар, т.е. прибор приемно-контрольный находится в режиме охранной тактики, при которой любое изменение сопротивления в цепи регистрируется как сигнал «пожар».	п. 13.2 Норм пожарной безопасности НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» (далее – НПБ 88-2001); п.п. 13.3.3, 13.15.2, 14.1, 14.2, 14.3 СП5.13130.2009	01.08.2020	
4.	Не обеспечена достоверность сигнала о пожаре. В помещениях смонтированы 2 пожарных извещателя «ИП 212», «ИПД-3.1М», таким образом, при котором сигнал на управление систем оповещения и управлением инженерным оборудованием осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя	п. 13.3.3 СП 5.13130.2009; п. 14.1, п.14.2, п.14.3, п.13.5.2 СП 5.13130.2009; п.13.1 Норм пожарной безопасности НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» (далее – НПБ 88-2001)	01.08.2020	
5.	Повсеместно не обеспечено расстояние от извещателей до электросветильников не менее 0.5 м.	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009; ч. 6 ст. 83 ФЗ-123	01.08.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности, несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Октябрьского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области (главный государственный инспектор Октябрьского района по пожарному надзору) Шпет А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 26 » августа 2019 г.



(Handwritten signature)

(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Завесульский Павел В.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

« 26 » августа 2019 г.

(Handwritten signature)

(подпись)

Предписание направлено:

(дата, № почтового отделения и № заказного письма с уведомлением, № факса с приложением распечатки)

* – место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.